

Tilaaja

 Raaseporin Kaupunki/Sisäiset palvelut
 Mikael Metsämäki

 Ystadinkatu3 PL 58
 10611 RAASEPORI

Näytetiedot	Näyte	Materiaalinäyte		
	Näyte otettu	30.10.2014	Kellonaika	14.00
	Vastaanotettu	04.11.2014	Kellonaika	15.35
	Tutkimus alkoi	04.11.2014	Näytteenoton syy	Tilaustutkimus
	Ottopiste	Hakarinteen koulu, luokat		
	Näytteen ottaja	Metsämäki Mikael		
	Viite	Hakarinteen koulu		

Analyysi	Menetelmä	22582-1 Materiaali- näyte luokka A102, ulkoseinän eriste 0,13 g	22582-2 Materiaali- näyte luokka C108, ulkoseinän eriste 0,55 g	22582-3 Materiaali- näyte luokka A104, ulkoseinän eriste 0,5 g	22582-4 Materiaali- näyte Outi Kalliola, ulkoseinän eriste 0,15 g	Yksikkö
Bakteeripitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	1 200	7 000	140 000	500	kpl/g
Aktinomykeetti- pitoisuus	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	alle 100	alle 100	alle 100	kpl/g
Sieni-itiöpitoisuus (2 % mallasagar)	* STM Asumisterveys ohje 2003	alle 100	alle 100	1 700	alle 100	kpl/g
Sienten tunnistus, Mallas - Penicillium sp.	* Viljely, mikroskopointi					
	*			totettu		

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

Yhteyshenkilö Kalso Seija, 010 3913 400, toimitusjohtaja



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi Mikael Metsämäki, mikael.metsamaki@raasepori.fi

 Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.