



**RASEBORG
RAASEPORI**

INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE

Tid: Måndagen den 14.10.2019 kl:8:30

Plats: Smedjan, Stadshuset

Deltagare: X Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare
X Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
X Catharina Lindström, fastighetschef
X Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
X Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
X Camilla Flinck, städchef
Tove Wide, chefsläkare
X Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig
X Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
X Johanna Holmberg, hälsoinspektör
X Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
X Charlotte Lindh, dagvårdschef (ärende 1-6a)
X Laura Sirén, administrativ dagvårdsföreståndare (ärende 1-3)
X Katri Vepsä, rektor (ärende 7-8)
X Jukka Hautaviita, undervisningschef ärende (ärende 7-13)

1. Mötet öppnas
2. Kiilan päiväkoti
Genomgång av personalens kommentarer om inomhusluften (se bilaga)
Den enhetsvisa arbetsgruppen sammankommer inte mera.
3. Svartå daghem
Två nya anmälningar; gymnastiksalen, utrymmena i andra våningen som används av förskolan.
Åtgärder: Golvet lagades för två år sedan. Utrymmesförvaltningens personal besöker daghemmet.
4. Labyrinten
Inga nya anmälningar:
Åtgärder: Mätningar pågår. Luftmängden räcker inte till, rummet är inte planerad för så många barn som där finns.
5. Österby daghem
Inga nya anmälningar.

6. Tunabo daghem
En ny anmälning. Lukt i personalens kafferum. Personalen önskat att rummets rumstemperatur kunde fås lägre, ett varmt rum.
Åtgärder: Avloppen kontrolleras, fuktighetsmätningar.
7. Ekenäs ungdomsgård
Två anmälningar
Inga åtgärder vidtas. Temperaturväxlingar leder till att det bildas stora istappar. Det har kommit in fukt tidigare, hur åtgärdades detta?
8. Karis ungdomsgård Villa Haga
Två anmälningar inkommit
Åtgärder: Vahanen har gjort en större kartläggning på fastigheten 2014. Efter detta åtgärdades brister som uppdagats och allting städades grundligt.
Inomhustemperaturen låg på vintern.
Gamla möbler och mattor som finns i ungdomsgårdarna borde bytas ut. Nya mattor borde beställas från Lindströms som byter ut och tvättar mattorna regelbundet.
9. Lönnbergska (socialbyrån)
Två anmälningar har inkommit.
Åtgärder. Sisåilmakeskus har gjort en ordentlig kartläggning.
Fastighetssidan gör ett besök och diskuterar med personalen.
10. Portstugan
En anmälning angående nedre våningen har inkommit.
Åtgärder: Inga åtgärder i detta skede, vi följer med hur situationen utvecklas.
11. Motionsrådgivningen
Två anmälningar. Motionsrådgivningen och gymnastiksalen; luftkvalitet, för varmt, lukter.
Åtgärder: Rörena på den gamla sidan läcker, ventilationen är i underkant. Kartläggning av konditionen skulle vara på sin plats men prislappen är hög. Gymnastiksalen används nu mera än tidigare. Inga åtgärder i detta skede, vi följer med hur situationen utvecklas.
12. KYK
Sex nya anmälningar inkommit.
Åtgärder: 10.10 ordnades infotillfälle för lärare, vårdnadshavare och elever. På plats cirka 20 vårdnadshavare/personal.
 - v. 43–44 görs en olosuhdekysely av Baumed i skolan..
 - ett nytt utrymme behöver hittas för städpersonalens sociala utrymme, nuvarande utrymme är inte anpassat till det. Städchefen besöker enheten.
13. Grabbegården
En ny anmälning
Åtgärder: Mätningar görs och ventilationen ökad i hörnrummet.

14. Hakarinne

Inga nya anmälningar.

Åtgärder: Realtidsmätningar på gång i fastigheten. Info åt personalen ordnas så fort som möjligt.

15. Mustion koulu

En anmälning inkommit

Åtgärd: fastighetschefen kollar läget med personalen. FHV berättade att personalen står i tur till hälsogranskningar.

16. Kiilan koulu

Inga nya anmälningar

Åtgärder: I klasserna 214 217 installeras realtidsmätare under hösten när det finns lediga.

17. Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium

Anmälningar: Studentkåren gjort en förfrågan

Åtgärder: Ventilationsmaskinens inställningar har ändrats och nu går maskinen dygnet runt. Det har märkts i luftkvalitén som blivit bättre.

KSH är inte med bland dom skolor där Baumedis olosuhdemittaus ska göras.

Uteraster? Korridorerna nämnes av många. Hur långa lektioner?

Fastighetsskötaren har inte lyft fram problem i fastigheten.

18. Ekparkens skola

Inga nya anmälningar

Åtgärder: mätare sätts in under hösten, vinden kontrolleras vid tillfälle, ingenting akut.

19. Österby skola

Inga nya anmälningar.

Åtgärder: I mitten av november kommer ventilationen möjligen i gång. kanalerna putsas innan ventilationen tas i bruk.

20. Övriga ärenden

-anmälningsblanketten för personal gås igenom på nästa möte.

- daghemmen hänger upp kvistar, tygstycken mm. vilket gör det svårt för städpersonalen att hålla rent. Diskussion om detta behöver föras.